

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные.	
3	План расположения и схема аксонометрическая водомерных узлов Т3, Т4	
4	План сетей В1, Т3, Т4 (Учет 1). План 1 этажа.	
5	План сетей В1, Т3, Т4 (Учет 2). План 1 этажа.	
6	План сетей В1, Т3, Т4 (Учет 2). План 2 этажа.	
7	План сетей В1, Т3, Т4 (Учет 2). План 3 этажа.	
8	Схема аксонометрическая сетей Т3, Т4 (Учет1).	
9	Схема аксонометрическая сетей В1 (Учет 1).	
10	Схема аксонометрическая сетей В1,Т3,Т4 (Учет2).	

  

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примеч.
	<b>Ссылочные документы</b>	
СНиП 2.04.01-85*	Внутренний водопровод и канализация зданий	
	<b>Прилагаемые документы</b>	
300/37-ВК.1-СО	Спецификации оборудования систем В1,Т3,Т4	

  

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примеч.
300/37-ВК.1	Внутренний водопровод.	
300/37-ВК.2	Внутренняя канализация.	
300/37-ОВ	Система отопления.	

Общие указания.

1. Крепление трубопроводов к стенам выполнить при помощи хомутов и клипс соответствующего диаметра. Крепление магистральных трубопроводов Ø40 систем В1, Т3 к потолку выполнить используя подвесы с хомутами соответствующего диаметра.
2. Проектом предусмотрена теплоизоляция магистральных трубопроводов холодной воды Ø40 для исключения образования конденсата .
3. Выдано задание на электроснабжение водосчетчиков 300/37-ЗД1
4. Проходы трубопроводов через стены и перекрытия выполнить с применением гильз соответствующего диаметра.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом требований безопасной эксплуатации установок в условиях пожароопасного производства.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

						300/37-ВК.1			
						Торговый центр в Ленинском р-оне г. Новосибирска			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	10
Проверил						Общие данные.			
Исполнил									
Норм. контр									